

## **PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**

NOMOR 930.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

### **PENGGANTIAN INTAKE PUMP PLTU TEMBILAHAN AI 2024 WO30590**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Penggantian Intake Pump PLTU Tembilaan AI 2024 WO30590 dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PT PLN Nusantara Power Services dengan data terupdate.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- c. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- d. Menerapkan ISO-9001 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- e. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor Pompa atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan yang
- f. Detail syarat peserta pelelangan lengkap terlampir dalam Term of Reference (TOR)

#### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024 sd Kamis, 01 Agustus 2024

Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services

Jl. Raya Bandara Juanda No 17

Desa Semambung, Gedangan

Sidoarjo

- Atau melalui email [pengadaan@pjbservices.com](mailto:pengadaan@pjbservices.com)

dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PENGGANTIAN INTAKE PUMP PLTU TEMBILAHAN AI 2024 WO30590**

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2024

Waktu : Pukul 10:00 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services

Jl. Raya Bandara Juanda No 17

Desa Semambung, Gedangan

Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

#### **3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 24 Juli 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

#### **Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY

No. HP : 0812-5999-9636

**PT PLN Nusantara Power Services**

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

**Telephone:** 031 8548391 **Email:** [info@pln-npservices.co.id](mailto:info@pln-npservices.co.id) **Website:** [www.pln-npservices.com](http://www.pln-npservices.com)

Lampiran Pengumuman	:930.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024
Tanggal	:24 Juli 2024

**BILL OF QUANTITY (BOQ)**  
**Penggantian Intake Pump PLTU Tembilahan AI 2024 WO30590**

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	CENTRIFUGAL SELF PRIMING PUMP KAPASITAS : MIN 149 M3/H SPEED 2965 RPM, HEAD MIN 55.38 M VOLUTE CASING : STAINLESS STEEL ASTM A351 GR CF8M IMPELLER : STAINLESS STEEL A 743 GR CF8M SHAFT : CRNIMO STEEL 1.4404	2	Unit
2.	BUTTERFLY VALVE 6 INCH, FACE TO FACE 56, OPERATING PRESSURE 6 BAR	4	EA
3.	CHECK VALVE 6 INCH, DN 150, OPERATING PRESSURE 6 BAR	2	EA
4.	Y STRAINER 6 INCH, PCD FLANGE 265, FTF 515, 8 HOLE, HOLE CENTER TO CENTER 96.5, OD 280	2	EA

**PT PLN Nusantara Power Services**

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semabung, Sidoarjo 61253, Indonesia

**Telephone:** 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com