

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 930.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

PENGGANTIAN INTAKE PUMP PLTU TEMBILAHAN AI 2024 WO30590

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Penggantian Intake Pump PLTU Tembilihan AI 2024 WO30590 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PT PLN Nusantara Power Services.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- c. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- d. Menerapkan ISO-9001 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- e. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor Pompa atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan yang memiliki Daftar referensi pengalaman kerja (supply industrial pump) minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan:
 - Copy kontrak/PO; (dapat memberikan Copy Kontrak dari Perusahaan yang mendukung)
 - Customer reference letter; (Bila ada)
 - BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) / BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
- f. List Material beserta Data Teknis (Data Sheet, Spesifikasi Detail dan Drawing, Brosur/Katalog).

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 September 2024 sd Senin, 30 September 2024
Waktu	:	Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGGANTIAN INTAKE PUMP PLTU TEMBILAHAN AI 2024 WO30590

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 26 September 2024
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 25 September 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusanara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY

No. HP : 0812-5999-9636

Lampiran Pengumuman	930.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024
Tanggal	25 September 2024

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Penggantian Intake Pump PLTU Tembilahan AI 2024 WO30590

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	CENTRIFUGAL SELF PRIMING PUMP KAPASITAS : MIN 149 M3/H SPEED 2965 RPM, HEAD MIN 55.38 M VOLUTE CASING : STAINLESS STEEL ASTM A351 GR CF8M IMPELLER : STAINLESS STEEL A 743 GR CF8M SHAFT : CRNIMO STEEL 1.4404	2	Unit
2.	BUTTERFLY VALVE 6 INCH, FACE TO FACE 56, OPERATING PRESSURE 6 BAR	4	EA
3.	CHECK VALVE 6 INCH, DN 150, OPERATING PRESSURE 6 BAR	2	EA
4.	Y STRAINER 6 INCH, PCD FLANGE 265, FTF 515, 8 HOLE, HOLE CENTER TO CENTER 96.5, OD 280	2	EA

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semabung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com