

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1236.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

AI 2024 - PENGADAAN STRATEGIC PART PLTU AMPANA (PART MEKANIK & ELEKTRIK)

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2024 - Pengadaan Strategic Part PLTU Ampana (Part Mekanik & Elektrik) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PT PLN Nusantara Power Services.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- c. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis atau sebanyak minimal 1 (satu) dan telah beroperasi dengan baik minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan : surat dukungan dari manufaktur Copy kontrak / PO / BA dan customer reference Reference list barang dari manufaktur. Customer satisfaction letter yang dibuat oleh user / customer.
- d. Dapat menyediakan semua kebutuhan material yang diperlukan dalam proses pengadaan ini. Material yang disuplai dalam kondisi baru dan dilengkapi dengan COM / COO dan surat keterangan asal usul barang beserta dokumen pendukung lainnya.
- e. Pelaksana pekerjaan wajib selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan direksi pekerjaan yang ditunjuk oleh unit PLTU Ampana.
- f. Pelaksana pekerjaan wajib memenuhi semua instruksi yang diberikan oleh direksi pekerjaan tanpa terkecuali.
- g. Memiliki pengalaman kerja Pengadaan material sejenis minimal 1 (satu) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. dibuktikan dengan copy :
 - 1) Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Selasa, 01 Oktober 2024 sd Senin, 07 Oktober 2024
Waktu	:	Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email pengadaan@pjbsservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2024 - PENGADAAN STRATEGIC PART PLTU AMPANA (PART

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 03 Oktober 2024
Waktu	:	Pukul 14:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 01 Oktober 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen.
Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia
PIC Pengadaan: SITI DENISA MAHARATU
Telephone: 031 8548391 Email: info@pln-npservices.co.id Website: www.pln-npservices.com
No. HP :

BILL OF QUANTITY (BOQ)
AI 2024 - Pengadaan Strategic Part PLTU Ampana (Part Mekanik & Elektrik)

No	ITEM BARANG/JASA	Juml:
1.	VALVE INLET HE SISI SEAWATER VALVE, BUTTERFLY, SEAT NBR, DISC CF8, STEAM 316 L, BODY, MATERIAL SS304, DIMENSION DN 250, PN 10, W 165, H 45, PCD 350, N-D: 12-22	1
2.	VALVE OUTLET CCWHE B VALVE, BUTTERFLY, SEAT NBR, DISC CF8, STEAM 316 L, BODY MATERIAL SS304, DIMENSION DN 250, PN 10, W 165, H 45, PCD 350, N-D: 12-22	1
3.	THREE WAY VALVE LUBE OIL VALVE,THREE WAY,FLANGE TO FLANGE,2 IN,CAST IRON, OIL PRIMARY	1
4.	TUBE APH MATERIAL : ASTM A 53 TYPE WELDED ID TUBE : ± 40,3 MM THICKNESS : 3.2MM LENGTH : 2300MM	100
5.	ELECTRODA LEVEL STEAM PRESSURE 6.4 MPA TEMPERATURE 350 DEG C STICK LENGTH 600 MM STICK DIAMTER 25 MM THREAD CONNECTION M18 X 1.5 X 20 MM	18
6.	STRAINER, LUBE OIL LENGTH : 390MM, ID : 65MM, OD : 70MM, 10 MICRON	10
7.	GATE VALVE SIZE DN100 4" MATERIAL CAST STEEL, CONECTION FLANGE PN64 FLANGE TO FLANGE 340 MM, SIZE DN100 4"	2
8.	VALVE OUTLET CONDENSER DN 400, PN 16, CONNECTION FLANGE TO FLANGE	2
9.	POWER SUPPLY TYPE : LRS-350-24 INPUT : 100-120 VAC /6,8 A 200-240 VAC /3,4 A OUTPUT : 24 VDC / 14,6 A	4
10.	CARBON BRUSH EKSITASI UKURAN PANJANG : 60 MM, LEBAR : 32 MM, TINGGI : 25 MM MATERIAL : KARBON, LOGAM, MODEL : D172, TYPE : D172/1729/10-389	60
11.	VOLTAGE TRANSFORMER TYPE : INDOOR ISOL.CLASS : E ; 24/50/125KV; 50HZ 20000/v3 / 100/v3 - 100/v3 REFF : ESITAS VT 20-F2	3
12.	LIMIT SWITCH TYPE : Z-15GW22-B, CURRENT RATING : 15 A, VOLTAGE RATING AC : 250 VAC VOLTAGE RATING DC : 250 VDC	21
13.	PRESSURE GAUGE DIAMETER PG : 63 MM,UKURAN DRAT : M13X1MM, RANGE PRESSURE : 0-60 BAR (0-800 PSI) MATERIAL : STAINLESS 316, BOTTOM MOUTH	2
14.	DISPLAY PRESSURE INDICATOR DISPLAY PRESSURE INDICATOR, MODEL: DC1040CL, POWER SUPPLY: 220 VAC INPUT: 4-20 MA, SIZE: 96*96 MM	4
15.	DISPLAY HMI FLY ASH TRANSFER MANUFAKTUR SERI : KTP700 BASIC, PERLINDUNGAN : IP65, DISPLAY TIPE : TFT SUPLAI VOLTASE : 24VDC, 6AV2123-2GB03-0AX0	2
16.	PRESSURE SWITCH RANGE : 8-60 BAR, DRAT : M17X1.5 INNER DRAT (FEMALE), MODEL/TYPE, KSP-GM600-S11	1
17.	PRESSURE SWITCH MODEL : KSP-GM040-S11, RANGE :0-2.5 BAR DRAT : M13X1.5 OUTER DRAT (MALE)	2
18.	TRANSMITTER LEVEL SULTAN 234 LEVEL TRANSMITTER, MODEL: AWR2SBXXXX AWR2 : REMOTE 2 WIRE, NO RELAYS, 12-30VDC ONLY, MODBUS B : 12-30 VDC, COMMUNICATION: 4-20MA WITH MODBUS	2
19.	INDICATOR, WATER FLOW GLASS/ ROTAMETER LZS 32 FLOW 0.4-4 M3H, KONEKSI 1 1/4 INCH TYPE GLUE, SHORT TUBE (288MM), D174MM X D2 49MM X D3 40MM	3