

## **PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**

NOMOR 090.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

### **AI 2024 - PENGADAAN UPGRADE HOUSING CARTRIDGE DAN SUPPORT MEMBRANE SWRO PLTU AIR ANYIR BANGKA**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusanara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2024 - Pengadaan Upgrade Housing Cartridge dan Support Membrane SWRO PLTU Air Anyir Bangka dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services dengan data yang terupdate.  
Memiliki bukti pendaftaran CSMS di PT PLN Group atau BUMN/ Surat keterangan lolos/ Sertifikat CSMS PT
- b. PLN Nusanara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori risiko Moderate.
- c. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- d. Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 9001 sitem manajemen mutu, ISO 14001 sistem manajemen lingkungan dan OHSAS 18001/SMK3/ISO 45001 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- e. Memiliki kelengkapan peralatan pemasangan / instalasi dan pengujian housing catridge filter dibuktikan dengan menunjukkan daftar peralatan yang digunakan beserta jumlah dan masing masing fungsinya.
- f. Mempunyai personil tenaga ahli, minimal sebagai berikut dengan dilampirkan CV dan list pengamalan pekerjaan :
  - Project manager (1 orang) dengan keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan terkait instalasi housing catridge filter SWRO atau pekerjaan sejenis dan memiliki pemahaman terkait sistem dan kinerja catridge SWRO.
  - Personil bersertifikat AK3 Umum yang dikeluarkan oleh disnakertrans (1 orang).
  - Juru las minimal 2 orang dengan sertifikat minimal dari disnakertrans atau migas kelas 1.
  - Fitter minimal 6 orang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dengan pekerjaan serupa.
- g. Seluruh personil yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus dilengkapi dengan asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- h. Merupakan perusahaan yang mempunyai pengalaman suplai housing catridge untuk air laut dan telah teraplikasikan dengan baik yang dibuktikan dengan PO dan BA pekerjaan sejenis pada pekerjaan sebelumnya minimal 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan dibuktikan :  
Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau  
Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

#### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Senin, 17 Februari 2025 sd Jum'at, 21 Februari 2025
Waktu	:	Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusanara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo

**PT PLN Nusanara Power Services**

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

**Telephone:** 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

## **PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**

- Atau melalui email : [pengadaan@pln-npservices.com](mailto:pengadaan@pln-npservices.com)  
CC: [pengadaan@pjbservices.com](mailto:pengadaan@pjbservices.com)

dengan diberi subyek :

### **SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2024 - PENGADAAN UPGRADE HOUSING CARTRIDGE DAN SUPPORT MEMBRANE SWRO PLTU AIR ANYIR BANGKA**

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025

Waktu : Pukul 13:30 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services

Jl. Raya Bandara Juanda No 17

Desa Semambung, Gedangan

Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

### **3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 17 Februari 2025

**Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services**

#### **Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : ANAN JAYA NOVERA

No. HP : 085236860506

**DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN**

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	<b>JASA UPGRADE HOUSING CATRIDGE DAN SUPPORT MEMBRANE SWRO PLTU BANGKA</b>				
	Upgrade Housing Membrane SWRO Design press : 1 Mpa, Design Temp : 50 C, Output 100 m3/h, medium :seawater (air laut), type of vessel vertical, body material SS 316 L, Diameter body 600 mm, height body 2110 mm, pipe connection air discharge DN50 type seating face raised Water inlet : DN150 type seating face raised Water outlet : DN150 type seating face raised Blowdown Connection DN50 type seating face raised Catridge filter length 1000 mm Catridge filter mesh accuracy 5 µm micron Catridge Filter quantity 56 pcs	2	Set		
	Pengdaan support membrane SWRO  Dimensi support : Panjang 8800 mm, Lebar 2910 mm, tinggi 2700 mm  Type support : Hollow 50 x 50 x 3 mm UNP 100 x 50 x 5 mm Material SS 316L	1	Set		
	Consumabel	1	Lot		
	<b>JASA</b>				
	Pekerjaan jasa (instalasi, mob-demob, pabrikasi)	1	Lot		
	<b>Terbilang :</b>			<b>TOTAL</b>	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan